

Шварц Вал

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1545744

Система	1	2
Тип	Р-Подача	ГВС с циркуляцией
Дата	24.10.19	
Время	13:27:58	
Q, Гкал	6997,21	3440,32
M1, тонн	580174,14	449998,70
M2, тонн	578772,96	403182,76
M3, тонн		
T1, град.	57,83	56,56
T2, град.	40,65	55,90
T3, град.		8,00
P1, МПа	0,90	0,90
P2, МПа	0,50	0,50
P3, МПа		0,40
Tнар, ч	36762:03:26	38246:55:30
Tmax, ч	0:00:00	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00	0:00:00
Tтех.н, ч	1486:52:28	2:00:24
G1, т/ч	11,69	13,62
G2, т/ч	11,56	13,26
G3, т/ч		
G1, м3/ч	11,87	13,83
G2, м3/ч	11,64	13,45
G3, м3/ч		
V1, м3	589605,56	457001,33
V2, м3	584843,45	408983,96
V3, м3		
Ошибки		

- ошибка 1 - расход меньше минимального
- ошибка 2 - расход больше максимального
- ошибка 3 - разность температур меньше минимальной
- ошибка 4 - техническая неисправность

$$Q_{\text{отопления}} = 6997 - 6876 = 121 \text{ Гкал.}$$

$$Q_{\text{ГВС}} = 3440 - 3410 = 30 \text{ Гкал.}$$

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1545744

Система	1	2
Тип	Р-Подача	ГВС с циркуляцией
Дата	30.09.19	
Время	9:54:56	
Q, Гкал	6893,49	3410,58
M1, тонн	574180,71	441524,63
M2, тонн	572838,58	395264,95
M3, тонн		
T1, град.	57,73	54,23
T2, град.	40,03	53,88
T3, град.		8,00
P1, МПа	0,90	0,90
P2, МПа	0,50	0,50
P3, МПа		0,40
Tнар, ч	36182:30:24	37667:22:28
Tmax, ч	0:00:00	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00	0:00:00
Tтех.н, ч	1486:52:28	2:00:24
G1, т/ч	9,62	14,37
G2, т/ч	9,40	13,57
G3, т/ч		
G1, м3/ч	9,77	14,57
G2, м3/ч	9,47	13,76
G3, м3/ч		
V1, м3	583520,74	448410,70
V2, м3	578865,44	400957,27
V3, м3		
Ошибки		

ошибка 1 - расход меньше минимального
ошибка 2 - расход больше максимального
ошибка 3 - разность температур меньше минима
ошибка 4 - техническая неисправность

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1545744

Система	1	2
Тип	Р-Подача	ГВС с циркуляцией
Дата	24.04.19	
Время	14:10:56	
Q, Гкал	6876,89	3271,70
M1, тонн	573231,98	408064,80
M2, тонн	571904,99	363975,04
M3, тонн		
T1, град.	44,31	58,12
T2, град.	40,28	57,48
T3, град.		8,00
P1, МПа	0,90	0,90
P2, МПа	0,50	0,50
P3, МПа		0,40
Tнар, ч	34625:08:20	34625:08:22
Tmax, ч	0:00:00	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00	0:00:00
Tтех.н, ч	0:00:14	0:00:12
G1, т/ч	0,00	14,56
G2, т/ч	0,00	13,41
G3, т/ч		
G1, м3/ч	0,00	14,79
G2, м3/ч	0,00	13,62
G3, м3/ч		
V1, м3	582557,57	414475,58
V2, м3	577925,04	369231,90
V3, м3		
Ошибки	1	

ошибка 1 - расход меньше минимального
ошибка 2 - расход больше максимального
ошибка 3 - разность температур меньше минимума
ошибка 4 - техническая неисправность