

Техсерв-А

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1645656

Система	1
Тип	Р-Подача
Дата	25.03.19
Время	11:25:02
Q, Гкал	11678,01
M1, тонн	845172,13
M2, тонн	847836,36
M3, тонн	
T1, град.	59,08
T2, град.	45,80
T3, град.	
P1, МПа	0,70
P2, МПа	0,50
P3, МПа	
Tнар, ч	22271:35:34
Tmax, ч	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00
Tтех.н, ч	0:00:00
G1, т/ч	56,71
G2, т/ч	56,89
G3, т/ч	
G1, м3/ч	57,64
G2, м3/ч	57,44
G3, м3/ч	
V1, м3	859013,28
V2, м3	856023,97
V3, м3	
Ошибки	

ошибка 1 - расход меньше минимального
ошибка 2 - расход больше максимального
ошибка 3 - разность температур меньше мин
ошибка 4 - техническая неисправность

$$Q_{от.} = 11678 - 11185 = 493 \text{ Гкал}$$

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1645656

Система	1
Тип	Р-Подача
Дата	25.02.19
Время	10:52:06
Q, Гкал	11185,73
M1, тонн	812114,84
M2, тонн	814738,43
M3, тонн	
T1, град.	62,15
T2, град.	47,05
T3, град.	
P1, МПа	0,70
P2, МПа	0,50
P3, МПа	
Tнар, ч	21674:50:26
Tmax, ч	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00
Tтех.н, ч	0:00:00
G1, т/ч	57,40
G2, т/ч	57,60
G3, т/ч	
G1, м3/ч	58,43
G2, м3/ч	58,19
G3, м3/ч	
V1, м3	825375,62
V2, м3	822589,29
V3, м3	
Ошибки	

ошибка 1 - расход меньше минимального
ошибка 2 - расход больше максимального
ошибка 3 - разность температур меньше
ошибка 4 - техническая неисправность

