

Троицк-Ал

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1645656

Система	1
Тип	Р-Подача
Дата	24.02.25
Время	4:52:19
Q, Гкал	36157,46
M1, тонн	2950914,80
M2, тонн	2959700,51
M3, тонн	
T1, град.	60,20
T2, град.	48,32
T3, град.	
P1, МПа	0,70
P2, МПа	0,50
P3, МПа	
Tнар, ч	70974:03:14
Tmax, ч	0:00:00
Tmin, ч	0:00:00
Tdt, ч	0:00:00
Tтех.н, ч	0:00:00
G1, т/ч	86,99
G2, т/ч	87,08
G3, т/ч	
G1, м3/ч	88,47
G2, м3/ч	88,04
G3, м3/ч	
V1, м3	2996883,31
V2, м3	2988323,09
V3, м3	
Ошибки	

ошибка 1 - расход меньше минимального

ошибка 2 - расход больше максимального

ошибка 3 - разность температур меньше

ошибка 4 - техническая неисправность

$$Q = 36157 - 35487 = 670 \text{ Гкал.}$$

Текущие показания - ТЭМ-104 № 1645656

Система	1
Тип	Р-Подача
Дата	24.01.25
Время	8:53:18
Q, Гкал	35487,34
М1, тонн	2886992,41
М2, тонн	2895517,82
М3, тонн	
Т1, град.	56,17
Т2, град.	45,86
Т3, град.	
Р1, МПа	0,70
Р2, МПа	0,50
Р3, МПа	
Тнар, ч	70234:04:02
Тмах, ч	0:00:00
Тmin, ч	0:00:00
Тdt, ч	0:00:00
Ттех.н, ч	0:00:00
G1, т/ч	86,30
G2, т/ч	86,90
G3, т/ч	
G1, м3/ч	87,55
G2, м3/ч	87,74
G3, м3/ч	
V1, м3	2931994,46
V2, м3	2923492,05
V3, м3	
Ошибки	

ошибка 1 - расход меньше минимального  
ошибка 2 - расход больше максимального  
ошибка 3 - разность температур меньше  
ошибка 4 - техническая неисправность